

Småmurens Samfällighetsförening 9006  
 Lennart Nord  
 BOX 1019  
 791 10 FALUN

**AR-22-QI-120842-01**
**EUSEUP-00148510**

Kundnummer: SL8904578

## Analysrapport

| Provnummer:                                                                                                                | 177-2022-12051335           | Ankomsttemp °C Mikro    | 5                |                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Provbeskrivning:                                                                                                           |                             | Ankomsttemp °C Kem      | 4                |                                                                    |     |
| Matris:                                                                                                                    | Dricksvatten hos användaren | Provtagningsdatum       | 2022-12-05 10:30 |                                                                    |     |
| Provet ankom:                                                                                                              | 2022-12-05                  | Mikrob. analys påbörjad | 2022-12-05 20:47 |                                                                    |     |
| Utskriftsdatum:                                                                                                            | 2022-12-19                  | Kemisk analys påbörjad  | 2022-12-06 09:34 |                                                                    |     |
|                                                                                                                            |                             | Provtagare              | Lennart Nord     |                                                                    |     |
|                                                                                                                            |                             | Desinfektion            | Nej              |                                                                    |     |
| Provmärkning:                                                                                                              |                             |                         |                  |                                                                    |     |
| Provtagningsplats:                                                                                                         | Småmursvägen 42             |                         |                  |                                                                    |     |
| Analys                                                                                                                     | Resultat                    | Enhet                   | Mäto.            | Metod/ref                                                          |     |
| Långsamväxande bakterier                                                                                                   | 250                         | cfu/ml                  |                  | ISO 6222 mod.                                                      | d)  |
| Odlingsbara mikroorganismer 22°C                                                                                           | 35                          | cfu/ml                  |                  | ISO 6222 mod.                                                      | d)  |
| Escherichia coli                                                                                                           | < 1                         | cfu/100 ml              |                  | SS 028167-2:1996 mod                                               | d)  |
| Koliforma bakterier 35°C                                                                                                   | < 1                         | cfu/100 ml              |                  | SS 028167-2:1996 mod                                               | d)  |
| Vattentemperatur vid provtagning                                                                                           | 6                           | °C                      |                  |                                                                    | c)* |
| Lukt, styrka, vid 20°C                                                                                                     | ingen                       |                         |                  | Intern metod                                                       | b)* |
| Lukt, art, vid 20 °C                                                                                                       | Ingen                       |                         |                  | Intern metod                                                       | b)* |
| Turbiditet                                                                                                                 | 0.33                        | FNU                     | 40%              | SS-EN ISO 7027-1:2016                                              | b)  |
| Färg (410 nm)                                                                                                              | 18                          | mg Pt/l                 | 25%              | SS-EN ISO 7887:2012, metod C                                       | b)  |
| pH                                                                                                                         | 7.9                         |                         | 0.2              | SS-EN ISO 10523:2012                                               | b)  |
| Temperatur vid pH-mätning                                                                                                  | 21.0                        | °C                      |                  | SS-EN ISO 10523:2012                                               | b)* |
| Konduktivitet                                                                                                              | 79                          | mS/m                    | 10%              | SS-EN 27888:1994                                                   | b)  |
| Ammonium                                                                                                                   | < 0.013                     | mg/l                    | 20%              | ISO 15923-1:2013 Annex B                                           | b)  |
| Ammoniumkväve (NH4-N)                                                                                                      | < 0.010                     | mg/l                    | 20%              | ISO 15923-1:2013 Annex B                                           | b)  |
| Mangan Mn                                                                                                                  | 0.048                       | mg/l                    | 0.0096           | RA9001 (EVS-EN ISO 17294-1:2006); RA9001 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | a)  |
| Järn Fe (end surgjort)                                                                                                     | 0.039                       | mg/l                    | 0.0082           | RA9001 (EVS-EN ISO 17294-1:2006); RA9001 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) | a)  |
| Kemisk bedömning<br>Tjänligt (Bedömning utförd enl. SLV FS 2001:30)                                                        |                             |                         |                  |                                                                    |     |
| Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB:<br>Mikrobiologisk bedömning<br>Tjänligt (Bedömning enligt SLV FS 2001:30) |                             |                         |                  |                                                                    |     |

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v61

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisat halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisat halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

&lt;: mindre än, &gt;: större än. Bakteriologiska resultat angivna som &lt;1, &lt;50 etc betyder "ej påvisad".

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

- a) Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA, EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1
- b) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300
- c) Uppgift från provtagare
- d) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Hussein Karim, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

**Förklaringar**

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

AR-003v61

Sida 2 av 2